

22年度
浄水
魚養場用水/大龍谷末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
*一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未検			0.0003 未検			0.0003 未検			0.0003 未検		
*水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未検											
*セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未検											
*鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未検											
*ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未検											
*六価クロム化合物	mg/L	0.005 未検									0.001 未検		
*シアン化物イオン及び塩化シアヌ	mg/L	0.001 未検			0.001 未検			0.001 未検					
*硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18											
*フッ素及びその化合物	mg/L	0.00 未検											
*四塩化炭素	mg/L	0.0002 未検											
*ジクロロメタン	mg/L	0.002 未検											
*テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未検											
*トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未検											
*ベンゼン	mg/L	0.001 未検											
*クロロホルム	mg/L	0.004			0.016			0.011			0.004		
*ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001			0.001			0.001			0.001		
*ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002			0.008			0.000			0.004		
*ブromoホルム	mg/L	0.001 未検			0.001 未検			0.001 未検			0.001 未検		
*トリハロメタン	mg/L	0.007			0.023			0.010			0.000		
*亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未検											
*鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未検											
*銅及びその化合物	mg/L	0.01 未検											
*ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3											
*マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未検											
*塩化物イオン	mg/L	0.0	8.9		8.2		8.3	9	8.5	1.2	9.8	0.5	6.2
*カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1.4											10.3
*硫酸根	mg/L	41											8.3
*硫酸イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未検											
*フェノール類	mg/L	0.0005 未検											
*pH値		6.8	6.8		6.8		6.8	6.8	7.1	7.1	7	7	6.8
*味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
*色度	度	0.9	0.7		0.7		1	1.1	1.5	1.3	1.2	1.1	0.7
*濁度	度	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検	0.1 未検
残留塩素(有効塩)	mg/L	0.58				0.1		0.13				0.16	
遊動塩素	mg/L	60	62		62	56	65	66	64	67	66	64	70
*アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未検											
*2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未検											
*ジオキシン	mg/L	0.000001 未検											
*ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未検						0.008 未検			0.008 未検		
*ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未検			0.008 未検			0.007			0.004		
*ジクロロ酢酸	mg/L	0.004											
*トリクロロ酢酸	mg/L	0.02 未検			0.02 未検			0.02 未検			0.02 未検		
*塩素酸	mg/L	0.04 未検				0.1		0.14					
*1,2-ジクロロエチレン及び	mg/L	0.004 未検			0.004 未検			0.004 未検			0.004 未検		
*臭素酸	mg/L	0.001 未検			0.001 未検			0.001 未検			0.001 未検		
*1,4-ジオキシン	mg/L	0.005 未検											
*クロロ酢酸	mg/L	0.002 未検			0.002 未検			0.002 未検			0.002 未検		
*非イオン界面活性剤	mg/L	0.005 未検			0.005 未検			0.005 未検			0.005 未検		
*有機物(全有機炭素(TOC)の値)	mg/L	0.8	0.5		0.7		0.9	0.7	0.8	0.7	0.5		0.5
*大腸菌		陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陽性

