水質検査結果について

令和７年度の水質検査結果をお知らせします。

令和７年度

水　質　検　査　結　果

奥　出　雲　町

水質検査項目表

番号	水　質　検　査　項　目	水質基準
１	一般細菌	100個/mL以下
２	大腸菌	検出されないこと
３	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下
４	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下
５	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下
６	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下
７	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下
８	六価クロム化合物	0.02mg/L以下
９	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
１０	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下
１１	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
１２	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下
１３	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下
１４	四塩化炭素	0.002mg/L以下
１５	１，４－ジオキサン	0.05mg/L以下
１６	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下
１７	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
１８	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
１９	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
２０	ベンゼン	0.01mg/L以下
２１	塩素酸	0.6mg/L以下
２２	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
２３	クロロホルム	0.06mg/L以下
２４	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
２５	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
２６	臭素酸	0.01mg/L以下
２７	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
２８	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
２９	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
３０	ブロモホルム	0.09mg/L以下
３１	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
３２	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下
３３	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
３４	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
３５	銅及びその化合物	1.0mg/L以下
３６	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
３７	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
３８	塩化物イオン	200mg/L以下
３９	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下
４０	蒸発残留物	500mg/L以下
４１	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
４２	ジェオスミン	0.00001mg/L以下
４３	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
４４	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
４５	フェノール類	0.005mg/L以下
４６	有機物等（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下
４７	ｐＨ値	5.8～8.6
４８	味	異常でないこと
４９	臭気	異常でないこと
５０	色度	5度以下
５１	濁度	2度以下
－	残留塩素（参考値）	－
－	導電率	－

令和7年度　浄水水質検査結果
三成地区　／　矢谷下管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	0	0	0	16	3
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	0.001　未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.06　未満	―	―	0.06　未満	―	―	0.06　未満	―	―	0.06　未満	―	―	0.06　未満	0.06　未満	0.06　未満
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.004	―	―	0.005	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.005	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.004	―	―	0.008	―	―	0.011	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.011	0.006
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.002	―	―	0.003	―	―	0.005	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.005	0.003
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	0.035	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.035	0.035	0.035
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	10.3	10.3	9.7	9.3	10.2	9.8	8.9	8.8	9.6	10.2	12.1	10.4	8.8	12.1	10
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	84	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	84	84	84
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3	0.3	0.3　未満	0.4	0.3
pH値		6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.8	6.8	6.7	6.7	7.1	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5	0.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.5
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1
残留塩素（参考値）	mg／L	0.17	―	―	0.05	―	―	0.05　未満	―	―	0.2	―	―	0.05　未満	0.2	0.12
導電率	μS／cm	101	104	103	106	109	108	103	99	101	102	111	104	99	111	104

令和7年度　浄水水質検査結果
三成地区　／　美女原管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.06　未満	―	―	0.1	―	―	0.14	―	―	0.06　未満	―	―	0.06　未満	0.14	0.09
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.003	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.003	0.002
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.004	―	―	0.003	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	0.004	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.01	―	―	0.01	―	―	0.004	―	―	0.001　未満	0.01	0.006
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.004	―	―	0.004	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	0.004	0.003
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	9	8.6	8.8	8.9	9.5	8.2	7.7	7.6	9.1	10.1	11.3	10.6	7.6	11.3	9.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	63	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	63	63	63
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5
pH値		6.8	7	7.1	6.8	7.1	7	6.9	6.9	7.3	7	7	6.8	6.8	7.3	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.7	0.9	0.5　未満	0.5	0.5	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.9	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.9	0.6
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.3	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.3	0.1
残留塩素（参考値）	mg／L	0.57	―	―	0.27	―	―	0.28	―	―	0.83	―	―	0.27	0.83	0.49
導電率	μS／cm	71	76	81	84	92	81	74	74	80	84	84	79	71	92	80

令和7年度　浄水水質検査結果
阿井地区　／　阿井管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.07	―	―	0.2	―	―	0.22	―	―	0.25	―	―	0.07	0.25	0.18
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.013	―	―	0.013	―	―	0.004	―	―	0.003	0.013	0.008
ジクロロ酢酸	mg／L	0.005	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.005	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	―	―	0.003	―	―	0.003	―	―	0.001	―	―	0.001	0.003	0.002
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.006	―	―	0.023	―	―	0.023	―	―	0.007	―	―	0.006	0.023	0.015
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	―	―	0.007	―	―	0.006	―	―	0.004	―	―	0.003	0.007	0.005
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.007	―	―	0.007	―	―	0.002	―	―	0.002	0.007	0.005
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	10.2	9.8	10.4	10.1	11.2	10.5	9.5	9.3	11.4	11	12	10.6	9.3	12	10.5
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	58	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	58	58	58
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.6	0.4
pH値		7.2	7.3	7.1	7.1	7.4	7.1	7	7	7.1	7.3	6.7	6.8	6.7	7.4	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.3	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.3	0.1
残留塩素（参考値）	mg／L	0.46	―	―	0.05　未満	―	―	0.05　未満	―	―	0.87	―	―	0.05　未満	0.87	0.36
導電率	μS／cm	58	65	72	68	82	74	65	63	73	68	68	60	58	82	68

令和7年度　浄水水質検査結果
三成第二地区　／　佐白管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.29	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.29	0.29	0.29
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.11	―	―	0.1	―	―	0.1	―	―	0.11	―	―	0.1	0.11	0.11
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.002	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001	0.002	0.001
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	11.1	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	11.1	11.1	11.1
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	12.6	12.4	12.4	12.5	12.5	12.9	12.7	12.5	12.8	12.3	12.6	12.9	12.3	12.9	12.6
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg／L	68.2	―	―	66.7	―	―	65.1	―	―	65.2	―	―	65.1	68.2	66.3
蒸発残留物	mg／L	149	―	―	135	―	―	130	―	―	134	―	―	130	149	137
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3
pH値		7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.6	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.07	―	―	0.16	―	―	0.05	―	―	0.27	―	―	0.05	0.27	0.14
導電率	μS／cm	196	189	187	186	184	181	176	177	190	183	197	198	176	198	187

令和7年度　浄水水質検査結果

三成第二地区　／　矢谷上管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.14	―	―	0.06　未満	―	―	0.07	―	―	0.06　未満	―	―	0.06　未満	0.14	0.08
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.006	―	―	0.006	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.006	0.004
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.012	―	―	0.012	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.012	0.007
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.003	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.003	0.002
ブロモホルム	mg／L	0.001	―	―	0.004	―	―	0.003	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.004	0.002
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.04	―	―	0.02　未満	―	―	0.02	―	―	0.03	―	―	0.02	0.04	0.03
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	9.8	9.9	9.8	9.5	10.9	10.1	9.1	8.9	9.7	10.2	12.5	10.6	8.9	12.5	10.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	79	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	79	79	79
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3　未満	0.3	0.4	0.3　未満	0.5	0.4
pH値		6.7	7	6.8	7	6.8	6.9	6.7	7	7.2	6.7	7	6.9	6.7	7.2	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5	0.5　未満	0.6	0.5
濁度	度	0.1	0.1	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1	0.1
残留塩素（参考値）	mg／L	0.62	―	―	0.05　未満	―	―	0.16	―	―	0.4	―	―	0.05　未満	0.62	0.31
導電率		93	101	106	113	114	109	103	96	99	98	109	99	93	114	103

令和7年度　浄水水質検査結果
亀嵩地区　／　大熊管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.18	0.18	0.18
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.06 未満	－	－	0.14	－	－	0.1	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	0.14	0.09
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.003	－	－	0.015	－	－	0.031	－	－	0.002	－	－	0.002	0.031	0.013
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.002	0.001
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.006	－	－	0.024	－	－	0.038	－	－	0.003	－	－	0.003	0.038	0.018
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	－	－	0.011	－	－	0.019	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.019	0.009
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.001	0.007	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg／L	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	7.4	7.4
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	10	9.5	9.3	9.4	9.1	9.5	8.2	9	10.2	9	10.9	9.9	8.2	10.9	9.5
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9	8.9	8.9
蒸発残留物	mg／L	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	59	59
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	1.1	1.4	0.9	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	1.4	0.8
pH値		7	7.1	7	7.2	6.9	7	6.9	7.1	7.1	7	6.8	7	6.8	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.3	1.7	2.2	1.6	1.3	2.3	3.1	2.9	2	1.2	1	0.9	0.9	3.1	1.8
濁度	度	0.8	1.3	1.8	0.3	0.2	0.7	0.6	1.5	0.7	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	1.8	0.7
残留塩素（参考値）	mg／L	0.35	－	－	0.15	－	－	0.05 未満	－	－	0.4	－	－	0.05 未満	0.4	0.24
導電率	μS／cm	62	65	65	68	64	66	61	64	68	65	67	64	61	68	65

令和7年度　浄水水質検査結果
亀嵩地区　／　玉峰管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.06 未満	－	－	0.12	－	－	0.09	－	－	0.07	－	－	0.06 未満	0.12	0.09
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.002	－	－	0.01	－	－	0.022	－	－	0.006	－	－	0.002	0.022	0.01
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.005	－	－	0.017	－	－	0.029	－	－	0.013	－	－	0.005	0.029	0.016
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.003	0.015	0.008
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	0.006	0.005
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012	0.012	0.012
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.3	9.3	9.3
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	9.4	9	8.9	9	9.3	9.2	8.5	9	9.6	9	10.1	9.5	8.5	10.1	9.2
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	17.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17.5	17.5	17.5
蒸発残留物	mg／L	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84	84	84
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	1	0.6
pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5	0.7	0.9	0.7	1.3	1.9	1.3	1.1	0.7	0.5	0.7	0.5	1.9	0.9
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.2
残留塩素（参考値）	mg／L	0.31	－	－	0.12	－	－	0.05 未満	－	－	0.21	－	－	0.05 未満	0.31	0.17
導電率	μS／cm	88	88	84	88	86	86	83	81	87	84	88	82	81	88	85

令和7年度　浄水水質検査結果
亀嵩地区　／　谷奥管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.09	―	―	0.12	―	―	0.44	―	―	0.12	―	―	0.09	0.44	0.19
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.006	―	―	0.013	―	―	0.043	―	―	0.005	―	―	0.005	0.043	0.017
ジクロロ酢酸	mg／L	0.005	―	―	0.009	―	―	0.005	―	―	0.003	―	―	0.003	0.009	0.005
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.011	―	―	0.002	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001	0.011	0.004
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.02	―	―	0.021	―	―	0.053	―	―	0.009	―	―	0.009	0.053	0.026
トリクロロ酢酸	mg／L	0.007	―	―	0.011	―	―	0.028	―	―	0.007	―	―	0.007	0.028	0.013
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.006	―	―	0.009	―	―	0.003	―	―	0.003	0.009	0.005
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	10.4	10	9.8	9.8	9.6	9.8	8.9	9.5	10.4	9.5	11.8	10.6	8.9	11.8	10
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	1	1.3	1	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	1.3	0.7
pH値		6.9	6.9	7	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7	7	6.9	6.9	7.1	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5	0.5	0.7	0.5　未満	0.7	1.2	1	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5　未満	1.2	0.7
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.83	―	―	0.06	―	―	0.26	―	―	0.43	―	―	0.06	0.83	0.39
導電率	μS／cm	78	78	79	79	97	78	75	70	76	78	83	79	70	97	79

令和7年度　浄水水質検査結果
鴨倉地区　／　鴨倉管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.11	―	―	0.17	―	―	0.19	―	―	0.12	―	―	0.11	0.19	0.15
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.003	―	―	0.004	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.004	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.004	―	―	0.006	―	―	0.008	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.008	0.005
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.002	―	―	0.002	―	―	0.004	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.004	0.002
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	12	11	11.2	11.5	11.3	11.6	11.4	10.9	10.8	10.9	12.5	11.7	10.8	12.5	11.4
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	140	―	―	136	―	―	130	―	―	122	―	―	122	140	132
蒸発残留物	mg／L	265	―	―	242	―	―	234	―	―	230	―	―	230	265	243
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.7	7.6	7.7	7.5	7.2	7.7	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.55	―	―	0.35	―	―	0.16	―	―	0.34	―	―	0.16	0.55	0.35
導電率	μS／cm	347	332	326	326	325	319	319	315	322	320	320	329	315	347	325

令和7年度　浄水水質検査結果
高尾地区　／　高尾管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	1
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.06　未満	―	―	0.14	―	―	0.17	―	―	0.1	―	―	0.06　未満	0.17	0.12
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.004	―	―	0.006	―	―	0.001	―	―	0.001	0.006	0.003
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	―	―	0.004	―	―	0.003	―	―	0.002	―	―	0.001	0.004	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.014	―	―	0.015	―	―	0.005	―	―	0.003	0.015	0.009
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.003	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.003	0.002
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.006	―	―	0.006	―	―	0.002	―	―	0.002	0.006	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	6.3	7.6	7.8	7.6	8.7	7.2	6.6	6.4	8.7	7.5	9.6	7.2	6.3	9.6	7.6
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5
pH値		7	7	7	6.9	7	6.9	6.8	6.8	7.2	7.1	7	6.9	6.8	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	1	0.8	0.9	0.8	1	1.1	0.7	0.7	0.7	0.5　未満	0.8	0.5　未満	1.1	0.8
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.15	―	―	0.05　未満	―	―	0.05　未満	―	―	0.25	―	―	0.05　未満	0.25	0.12
導電率	μS／cm	61	76	79	81	91	73	66	66	75	69	76	60	60	91	73

令和7年度　浄水水質検査結果
横田地区　／　五反田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.88	0.88	0.88
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.06 未満	－	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	0.06 未満	0.13	0.09
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.002
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.005	0.003
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012	0.012	0.012
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.014	0.014	0.014
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.7	7.7
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	10.4	9.8	10.2	9.5	9	8.8	8.7	8.6	9.1	9.4	11	11.6	8.6	11.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	31.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31.8	31.8	31.8
蒸発残留物	mg／L	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91	91	91
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.4	0.3
pH値		6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.3	－	－	0.21	－	－	0.17	－	－	0.3	－	－	0.17	0.3	0.24
導電率	μS／cm	114	109	110	110	111	111	110	110	113	122	127	128	109	128	115

令和7年度　浄水水質検査結果
横田地区　／　稲原管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38	0.38	0.38
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.07	－	－	0.37	－	－	0.31	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	0.37	0.2
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.003	－	－	0.018	－	－	0.024	－	－	0.004	－	－	0.003	0.024	0.012
ジクロロ酢酸	mg／L	0.003	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－	0.002	0.013	0.007
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.005	－	－	0.023	－	－	0.033	－	－	0.008	－	－	0.005	0.033	0.017
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	－	－	0.021	－	－	0.016	－	－	0.002	－	－	0.002	0.021	0.011
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008	0.008	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
ナトリウム及びその化合物	mg／L	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5	4.5	4.5
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	5.6	5.8	5.1	5.6	6.6	5.4	5.5	5.2	7.2	5.3	5.9	6.1	5.1	7.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.7	6.7	6.7
蒸発残留物	mg／L	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45	45	45
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.6
pH値		7.1	7.1	7	7.1	7.1	7	7.1	7.2	7.4	7.1	7	7	7	7.4	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.5 未満	0.7	0.9	0.5	0.8	1	0.8	1.1	1	0.7	0.7	0.5	1.1	0.8
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.79	－	－	1.5	－	－	0.42	－	－	0.15	－	－	0.15	1.5	0.7
導電率	μS／cm	41	44	43	48	53	48	50	50	71	48	47	47	41	71	49

令和7年度　浄水水質検査結果
横田地区　／　横田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.09	―	―	0.21	―	―	0.24	―	―	0.08	―	―	0.08	0.24	0.15
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.005	―	―	0.005	―	―	0.001	―	―	0.001	0.005	0.004
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.006	―	―	0.006	―	―	0.003	―	―	0.002	0.006	0.004
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.008	―	―	0.017	―	―	0.018	―	―	0.006	―	―	0.006	0.018	0.012
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.006	―	―	0.007	―	―	0.002	―	―	0.002	0.007	0.005
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	13	15.8	14.4	14.6	14.7	13.6	10.6	14.1	16.1	16.5	19.5	16.3	10.6	19.5	14.9
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	68	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	68	68	68
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.6	0.4
pH値		6.7	6.9	6.8	6.9	7	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.8	6.7	6.7	7.1	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.47	―	―	0.21	―	―	0.16	―	―	0.28	―	―	0.16	0.47	0.28
導電率	μS／cm	76	99	94	97	111	95	80	89	101	102	108	90	76	111	95

令和7年度　浄水水質検査結果
三井野地区　／　三井野管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.1	―	―	0.07	―	―	0.1	―	―	0.14	―	―	0.07	0.14	0.1
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.007	―	―	0.012	―	―	0.006	―	―	0.003	0.012	0.007
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.008	―	―	0.013	―	―	0.02	―	―	0.009	―	―	0.008	0.02	0.012
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.005	―	―	0.007	―	―	0.007	―	―	0.004	0.007	0.006
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.004	―	―	0.006	―	―	0.003	―	―	0.003	0.006	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	4.5	4.3	4.1	4.2	4.4	4.4	4.5	4.4	4.8	4.4	5.1	4.6	4.1	5.1	4.5
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.6	0.5
pH値		6.8	7	6.9	6.9	6.9	7	6.9	7	7	6.9	6.9	6.9	6.8	7	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.8	1.3	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5　未満	1.3	0.8
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.27	―	―	0.13	―	―	0.05　未満	―	―	0.24	―	―	0.05　未満	0.27	0.17
導電率	μS／cm	31	31	33	32	34	36	36	34	36	35	37	35	31	37	34

令和7年度　浄水水質検査結果
大馬木地区　／　大峠管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.2	―	―	0.3	―	―	0.52	―	―	0.24	―	―	0.2	0.52	0.32
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.015	―	―	0.017	―	―	0.005	―	―	0.003	0.017	0.01
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001	―	―	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.008	―	―	0.023	―	―	0.027	―	―	0.009	―	―	0.008	0.027	0.017
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.014	―	―	0.003	―	―	0.009	―	―	0.003	0.014	0.007
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.006	―	―	0.008	―	―	0.003	―	―	0.003	0.008	0.005
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	5.4	5.1	5.2	5.4	5.9	6	5.8	5.4	5.7	5.3	7.3	5.5	5.1	7.3	5.7
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5
pH値		6.7	6.8	6.8	6.9	7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	7	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.4	0.7	0.8	1.1	1.7	1.4	1.1	1	1	0.7	0.7	1.4	0.7	1.7	1.1
濁度	度	0.5	0.1	0.1	0.1　未満	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1　未満	0.1　未満	0.5	0.1　未満	0.5	0.2
残留塩素（参考値）	mg／L	0.39	―	―	0.05　未満	―	―	0.05　未満	―	―	0.19	―	―	0.05　未満	0.39	0.17
導電率	μS／cm	40	41	42	46	50	50	48	44	45	43	52	44	40	52	45

令和7年度　浄水水質検査結果
大馬木地区　／　大畝管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.06	―	―	0.17	―	―	0.27	―	―	0.07	―	―	0.06	0.27	0.14
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.002	―	―	0.015	―	―	0.02	―	―	0.003	―	―	0.002	0.02	0.01
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.008	―	―	0.011	―	―	0.003	―	―	0.003	0.011	0.006
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.002	0.001
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.004	―	―	0.023	―	―	0.026	―	―	0.005	―	―	0.004	0.026	0.014
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	―	―	0.013	―	―	0.018	―	―	0.005	―	―	0.003	0.018	0.01
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.006	―	―	0.006	―	―	0.002	―	―	0.002	0.006	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	6.1	5.8	5.9	6.4	5.2	5.3	6.3	6.1	6.8	6.2	7.7	7	5.2	7.7	6.2
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.5	0.8	0.8	0.9	0.7	1	1	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.7
pH値		6.8	6.8	6.7	6.8	7.3	7.1	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	7	6.7	7.3	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.7	1.4	1.6	1.7	0.9	1.3	1.4	1	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	1.7	1.2
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.31	―	―	0.49	―	―	0.34	―	―	0.32	―	―	0.31	0.49	0.37
導電率	μS／cm	47	52	60	63	46	49	56	53	56	52	53	49	46	63	53

令和7年度　浄水水質検査結果
大馬木地区　／　堅田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.07	―	―	0.09	―	―	0.19	―	―	0.11	―	―	0.07	0.19	0.11
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.004	―	―	0.003	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.004	0.002
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.002	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	8.8	9.2	10	7.3	9.1	9	7.5	6.3	6.4	7	8	8.4	6.3	10	8.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3	0.3	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3
pH値		6.2	6.2	6.3	6.3	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.1	6.3	6.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.4	―	―	0.13	―	―	0.34	―	―	0.49	―	―	0.13	0.49	0.34
導電率	μS／cm	75	81	86	76	86	88	80	72	69	73	76	78	69	88	78

令和7年度　浄水水質検査結果
雨川地区　／　雨川管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.11	―	―	0.18	―	―	0.14	―	―	0.09	―	―	0.09	0.18	0.13
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.02	―	―	0.013	―	―	0.004	―	―	0.003	0.02	0.01
ジクロロ酢酸	mg／L	0.003	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.003	0.002
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	0.001	0.001
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.005	―	―	0.025	―	―	0.018	―	―	0.008	―	―	0.005	0.025	0.014
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	―	―	0.011	―	―	0.002　未満	―	―	0.003	―	―	0.002　未満	0.011	0.005
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.005	―	―	0.005	―	―	0.003	―	―	0.002	0.005	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	5.3	5.4	5.2	5	5.7	5.8	5	5.3	5.4	5.3	6	6.3	5	6.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	1	0.6
pH値		6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	7	6.9	6.7	7	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5	1.1	0.6	0.8	1.6	0.7	0.8	0.8	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.6	0.7
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.63	―	―	0.05　未満	―	―	0.05	―	―	0.13	―	―	0.05	0.63	0.22
導電率	μS／cm	42	42	44	45	49	50	47	49	48	48	48	47	42	50	47

令和7年度　浄水水質検査結果
小馬木地区　／　木屋谷管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.13	―	―	0.54	―	―	0.44	―	―	0.25	―	―	0.13	0.54	0.34
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.002	―	―	0.009	―	―	0.007	―	―	0.001	―	―	0.001	0.009	0.005
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	―	―	0.003	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.003	0.002
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.005	―	―	0.018	―	―	0.014	―	―	0.002	―	―	0.002	0.018	0.01
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.003	―	―	0.003	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.006	―	―	0.005	―	―	0.001	―	―	0.001	0.006	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02　未満	―	―	0.08	―	―	0.04	―	―	0.04	―	―	0.02　未満	0.08	0.05
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	9.7	9.2	9.4	9.5	9.8	9.6	9.4	9.4	9.8	9.2	10.5	10	9.2	10.5	9.6
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	71	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	71	71	71
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.5	0.3
pH値		7	7	7.1	7.4	7.1	7.1	7	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	7.4	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.46	―	―	0.22	―	―	0.29	―	―	0.2	―	―	0.2	0.46	0.29
導電率	μS／cm	84	87	93	105	102	98	92	89	92	84	79	83	79	105	91

令和7年度　浄水水質検査結果
小馬木地区　／　矢入管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.08	―	―	0.2	―	―	0.45	―	―	0.13	―	―	0.08	0.45	0.21
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.004	―	―	0.02	―	―	0.023	―	―	0.003	―	―	0.003	0.023	0.013
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.006	―	―	0.025	―	―	0.03	―	―	0.005	―	―	0.005	0.03	0.017
トリクロロ酢酸	mg／L	0.005	―	―	0.013	―	―	0.019	―	―	0.004	―	―	0.004	0.019	0.01
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	―	―	0.005	―	―	0.007	―	―	0.002	―	―	0.002	0.007	0.004
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	6	5.7	5.7	6	6.2	6.5	6.4	5.7	6.1	5.6	6.9	6.2	5.6	6.9	6.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	0.6
pH値		6.9	6.8	7	6.9	6.9	6.9	6.7	6.9	7	7	7	6.9	6.7	7	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	1.2	1.3	1.8	2	2.3	1.7	1.2	1.1	0.9	0.8	1	0.6	2.3	1.3
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.31	―	―	0.05　未満	―	―	0.13	―	―	0.34	―	―	0.05　未満	0.34	0.21
導電率	μS／cm	44	47	48	52	54	53	52	49	49	48	52	48	44	54	50

令和7年度　浄水水質検査結果
八川地区　／　八川管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.07	―	―	0.08	―	―	0.13	―	―	0.11	―	―	0.07	0.13	0.1
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	―	―	0.003	―	―	0.004	―	―	0.002	―	―	0.001	0.004	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001	―	―	0.006	―	―	0.007	―	―	0.002	―	―	0.001	0.007	0.004
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.002	0.002
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001	―	―	0.001	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	6.5	5.7	5.7	5.6	6	5.8	5.7	5.7	6.3	5.9	7	6.6	5.6	7	6
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3
pH値		6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5	6.7	6.9	6.7	6.8	6.6	6.5	6.9	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.56	―	―	0.32	―	―	0.34	―	―	0.34	―	―	0.32	0.56	0.39
導電率	μS／cm	53	51	52	53	61	56	56	55	56	57	59	58	51	61	56

令和7年度　浄水水質検査結果
鳥上地区　／　竹崎管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
水銀及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
セレン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ヒ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
六価クロム化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フッ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ホウ素及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
四塩化炭素	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
1，4－ジオキサン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジクロロメタン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
テトラクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
トリクロロエチレン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ベンゼン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩素酸	mg／L	0.09	―	―	0.13	―	―	0.25	―	―	0.15	―	―	0.09	0.25	0.15
クロロ酢酸	mg／L	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg／L	0.003	―	―	0.014	―	―	0.022	―	―	0.004	―	―	0.003	0.022	0.011
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	―	―	0.002　未満	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	0.004	―	―	0.003	―	―	0.003	―	―	0.003	0.004	0.003
臭素酸	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg／L	0.01	―	―	0.028	―	―	0.035	―	―	0.011	―	―	0.01	0.035	0.021
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	―	―	0.01	―	―	0.011	―	―	0.005	―	―	0.004	0.011	0.008
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.004	―	―	0.01	―	―	0.01	―	―	0.004	―	―	0.004	0.01	0.007
ブロモホルム	mg／L	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	―	―	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	―	―	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
アルミニウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
鉄及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
銅及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ナトリウム及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
マンガン及びその化合物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
塩化物イオン	mg／L	7.6	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7	7	7.4	6.7	7.7	7.3	6.7	7.7	7.2
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
蒸発残留物	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
陰イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジェオスミン	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
2－メチルイソボルネオール	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
非イオン界面活性剤	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
フェノール類	mg／L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.3　未満	0.3	0.3	0.3　未満	0.8	0.4
pH値		7.1	7.2	7.2	7.1	7	7.1	7	6.9	7.3	7.2	7.3	7.2	6.9	7.3	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.8	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.8	0.5
濁度	度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素（参考値）	mg／L	0.65	―	―	0.36	―	―	0.05　未満	―	―	0.64	―	―	0.05　未満	0.65	0.43
導電率	μS／cm	62	68	68	68	69	67	61	65	66	64	68	64	61	69	66

令和7年度　浄水水質検査結果
大谷地区　／　大谷管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.39	0.39	0.39
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.21	－	－	0.3	－	－	0.24	－	－	0.08	－	－	0.08	0.3	0.21
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.004	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.005	－	－	0.004	0.023	0.013
ジクロロ酢酸	mg／L	0.004	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	0.003	0.002
臭素酸	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.009	－	－	0.034	－	－	0.033	－	－	0.01	－	－	0.009	0.034	0.022
トリクロロ酢酸	mg／L	0.004	－	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.004	0.018	0.01
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	0.009	0.006
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1	7.1	7.1
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	8.1	7.7	7.7	8.1	8.1	8.2	8.2	7.8	8	7.7	8.6	8.6	7.7	8.6	8.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	11.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11.3	11.3	11.3
蒸発残留物	mg／L	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	60	60
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.4	0.5	0.6	1.1	0.8	1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	1.1	0.6
pH値		7.1	7	7.1	7	7	7	6.9	7	7.2	7.1	7.2	7.1	6.9	7.2	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.7	0.5	0.5	1.4	0.8	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5 未満	0.6	0.5 未満	1.4	0.7
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1
残留塩素（参考値）	mg／L	0.31	－	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.2	－	－	0.11	0.31	0.2
導電率	μS／cm	64	68	71	78	87	82	74	71	71	72	71	67	64	87	73

令和7年度　浄水水質検査結果
八川第二地区　／　坂根管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.003	―	―	0.004	―	―	0.004	―	―	0.004	―	―	0.003	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.02 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
フッ素及びその化合物	mg／L	0.34	―	―	0.28	―	―	0.3	―	―	0.28	―	―	0.28	0.34	0.3
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1，4－ジオキサン	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.003	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.003	0.003	0.003
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.11	―	―	0.12	―	―	0.17	―	―	0.17	―	―	0.11	0.17	0.14
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001	0.001
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.002	―	―	0.002	―	―	0.001	―	―	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.005	―	―	0.003	―	―	0.001	―	―	0.001	0.005	0.003
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001 未満	―	―	0.002	―	―	0.001	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.002	0.001
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	―	―	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	―	―	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.008	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.008	0.008	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	27.8	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	27.8	27.8	27.8
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	8.6	8.2	8.8	9	9.3	9.2	9.4	9.3	9.5	9.2	9.2	9.3	8.2	9.5	9.1
カルシウム、マグネシウム等　（硬度）	mg／L	21.3	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	21.3	21.3	21.3
蒸発残留物	mg／L	130	―	―	127	―	―	114	―	―	126	―	―	114	130	124
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2－メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値		7.6	7.1	7	7.5	7.5	7.6	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.2	7	7.6	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.1	2.2	0.5 未満	2.2	0.7
濁度	度	0.1 未満	0.6	0.2	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.8	1.6	0.1 未満	1.6	0.3
残留塩素（参考値）	mg／L	0.31	―	―	0.19	―	―	0.18	―	―	0.33	―	―	0.18	0.33	0.25
導電率	μS／cm	176	176	183	177	174	169	167	168	173	178	179	180	167	183	175