

水質検査結果について

令和5年度の水質検査結果をお知らせします。

令和 5 年度

水 質 検 査 結 果

奥 出 雲 町

水質検査項目表

番号	水 質 検 査 項 目	水質基準
1	一般細菌	100個/mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下
40	蒸発残留物	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.005mg/L以下
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下
47	pH値	5.8～8.6
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下
-	残留塩素（参考値）	-
-	導電率	-

令和5年度 浄水水質検査結果

三成地区 / 矢谷下管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45 未満	0.45 未満	0.45 未満
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.14 未満	—	—	0.07 未満	—	—	0.06 未満	0.14 未満	0.08 未満
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.006 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.003 未満	0.008 未満	0.006 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.013 未満	—	—	0.018 未満	—	—	0.007 未満	—	—	0.019 未満	—	—	0.007 未満	0.019 未満	0.014 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.002 未満	0.006 未満	0.004 未満
ブromホルム	mg/L	0.004 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.002 未満	0.004 未満	0.003 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.053 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.053 未満	0.053 未満	0.053 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.158 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.158 未満	0.158 未満	0.158 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4 未満	8.4 未満	8.4 未満
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	10.3 未満	10.4 未満	9.9 未満	9.3 未満	9.5 未満	9.3 未満	9.2 未満	9.7 未満	9.6 未満	9.7 未満	9.8 未満	9.4 未満	9.2 未満	10.4 未満	9.7 未満
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	26 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26 未満	26 未満	26 未満
蒸発残留物	mg/L	67 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67 未満	67 未満	67 未満
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.4 未満	0.5 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4 未満	0.3 未満	0.5 未満	0.3 未満
pH値		6.6	7.5	6.7	6.7	7	6.9	6.8	7	6.9	9.0(*)	7.5	6.7	6.6	9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8 未満	0.5 未満	0.8 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.8 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.26 未満	—	—	0.34 未満	—	—	0.31 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	0.34 未満	0.24 未満
導電率	μS/cm	93	130	101	103	102	103	100	101	103	137	128	100	93	137	108

令和5年度 浄水水質検査結果
三成地区 / 美女原管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39	0.39	0.39
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.07	—	—	0.06 未満	—	—	0.14	—	—	0.08	—	—	0.06 未満	0.14	0.09
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭素酸	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	8.2	6.8	8	6.8	8.4	8.7	7.8	8.2	8	8.6	9.6	8.8	6.8	9.6	8.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	15.4	15.4
蒸発残留物	mg／L	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	58	58
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5
pH値		6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7	7.2	7	6.8	6.8	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.8	0.5	0.8	0.7	0.5 未満	0.6	0.5	0.5 未満	0.5	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.8	0.6
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg／L	0.72	—	—	0.15	—	—	0.46	—	—	0.4	—	—	0.15	0.72	0.43
導電率	μS／cm	94	66	73	70	84	85	81	84	80	79	78	74	66	94	79

令和5年度 浄水水質検査結果

阿井地区 / 阿井管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.12	—	—	0.16	—	—	0.26	—	—	0.15	—	—	0.12	0.26	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.004	—	—	0.013	—	—	0.007	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.013	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.003	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.004	0.003
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.009	—	—	0.024	—	—	0.017	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.024	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.005	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.008	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	10.2	10.4	9.2	9.5	10.6	9.8	9.8	10.1	9.5	10.2	10.6	10.3	9.2	10.6	10
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3 未満	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.6	0.4
pH値		7.1	7	7.1	7	7.1	7.2	7.1	7.3	6.8	6.7	6.9	6.9	6.7	7.3	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.59	—	—	0.1	—	—	0.05 未満	—	—	0.54	—	—	0.05 未満	0.59	0.32
導電率	μS/cm	65	64	62	67	75	76	73	78	71	64	66	64	62	78	69

令和5年度 浄水水質検査結果

三成第二地区 / 佐白管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.11	—	—	0.12	—	—	0.11	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	0.12	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	12.4	12.4	12.8	12.2	12.5	12.4	12.1	12.1	12.9	12.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	73.9	—	—	76.6	—	—	72.3	—	—	82	—	—	72.3	82	76.2
蒸発残留物	mg/L	130	—	—	146	—	—	133	—	—	128	—	—	128	146	134
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値		7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.5	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.23	—	—	0.28	—	—	0.2	—	—	0.37	—	—	0.2	0.37	0.27
導電率	μS/cm	191	196	198	201	199	200	198	198	196	207	207	199	191	207	199

令和5年度 浄水水質検査結果

三成第二地区 / 矢谷上管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.09	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	0.09	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	—	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02	0.05	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	9.2	9.4	9.4	8.8	9.8	9.1	9.3	9.6	9.2	10	9.8	9	8.8	10	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	21.7	21.7
蒸発残留物	mg/L	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	56	56
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.9	0.7	0.5 未満	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.9	0.6
濁度	度	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.1
残留塩素(参考値)	mg/L	0.36	—	—	0.38	—	—	0.37	—	—	0.51	—	—	0.36	0.51	0.4
導電率		85	94	103	99	103	100	98	99	97	99	99	92	85	103	97

令和5年度 浄水水質検査結果

亀嵩地区 / 大熊管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.11	—	—	0.17	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	0.17	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.013	—	—	0.023	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.004	0.023	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	0.01	—	—	0.01	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	0.01	0.006
ジブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	0.002	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.017	—	—	0.029	—	—	0.016	—	—	0.008	—	—	0.008	0.029	0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.004	0.018	0.01
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	0.006	0.004
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	9.9	9.6	9.2	8.3	10.4	9.5	9.6	10.4	9.3	8.8	9.2	9.1	8.3	10.4	9.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	46	46
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	0.7	0.9	1.2	1.1	1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	1.2	0.8
pH値		7.1	7.1	7.1	6.9	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	6.7	6.7	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.5	1.1	1.2	1.9	2	2.1	2.1	2.7	2.6	2.9	1.2	1.2	1.1	2.9	1.9
濁度	度	0.3	0.1 未満	0.1	0.2	0.8	0.8	0.7	1.6	1.3	2.3(*)	0.3	0.3	0.1	2.3	0.7
残留塩素（参考値）	mg/L	0.52	—	—	0.32	—	—	0.26	—	—	0.44	—	—	0.26	0.52	0.39
導電率	μS/cm	65	66	62	63	70	66	68	69	67	67	62	61	61	70	66

令和5年度 浄水水質検査結果

亀嵩地区 / 玉峰管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.07	—	—	0.1	—	—	0.14	—	—	0.06	—	—	0.06	0.14	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.007	—	—	0.02	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	0.02	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.009	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	0.009	0.006
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.011	—	—	0.026	—	—	0.012	—	—	0.005	—	—	0.005	0.026	0.016
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.01	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	0.01	0.007
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002	0.005	0.004
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	9.3	9.4	8.8	8.4	9.8	8.9	9.1	9.8	9.4	9.5	9.3	8.9	8.4	9.8	9.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	72	72
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.9	0.6
pH値		6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.6	0.7	1.1	1.2	1.3	1	1.4	1.2	0.8	0.6	0.5	0.5	1.4	0.9
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1 未満	0.3	0.2
残留塩素(参考値)	mg/L	0.34	—	—	0.16	—	—	0.2	—	—	0.32	—	—	0.16	0.34	0.24
導電率	μS/cm	94	86	91	87	92	86	94	83	88	88	99	94	83	99	90

令和5年度 浄水水質検査結果

亀嵩地区 / 谷奥管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.07	—	—	0.19	—	—	0.26	—	—	0.09	—	—	0.07	0.26	0.15
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.01	—	—	0.036	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.005	0.036	0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	0.009	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	0.002	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.013	—	—	0.042	—	—	0.018	—	—	0.009	—	—	0.009	0.042	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	—	—	0.018	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.006	0.018	0.01
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003	0.006	0.005
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	10.9	9.5	9.1	8.3	10.5	9.8	9.7	10.1	9.6	9.6	9.8	8.9	8.3	10.9	9.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	1.2	1.1	1.6	0.8	1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	1.6	0.9
pH値		7	7.2	6.9	6.8	7	6.8	7	7	6.9	7	6.9	6.9	6.8	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.2	1.8	1.2	2.9	0.6	0.9	0.6	0.5 未満	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5 未満	2.9	1
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.08	—	—	0.05 未満	—	—	0.3	—	—	0.29	—	—	0.05 未満	0.3	0.18
導電率	μS/cm	73	73	73	73	81	79	79	83	80	78	76	72	72	83	77

令和5年度 浄水水質検査結果

鴨倉地区 / 鴨倉管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.07	—	—	0.1	—	—	0.33	—	—	0.09	—	—	0.07	0.33	0.15
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.002	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	11	10.9	12.4	12	11.9	11.5	10.9	11.1	10	10.3	11.2	10.7	10	12.4	11.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	132	—	—	140	—	—	126	—	—	135	—	—	126	140	133
蒸発残留物	mg/L	229	—	—	242	—	—	208	—	—	214	—	—	208	242	223
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.2	7.6	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.21	—	—	0.2	—	—	0.63	—	—	0.15	—	—	0.15	0.63	0.3
導電率	μS/cm	327	328	341	344	341	337	328	325	316	326	342	335	316	344	332

令和5年度 浄水水質検査結果
高尾地区 / 高尾管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.08	—	—	0.13	—	—	0.15	—	—	0.08	—	—	0.08	0.15	0.11
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.005	—	—	0.014	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	0.014	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.005	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	0.004	0.002
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.008	—	—	0.022	—	—	0.016	—	—	0.006	—	—	0.006	0.022	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.007	0.004
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	0.006	0.004
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	6.6	7.4	6.5	6.2	7.6	7.1	6.8	7.2	7.2	7.7	7.3	7.1	6.2	7.7	7.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6
pH値		7.2	6.9	6.9	6.8	7	6.9	7	6.9	6.9	7.2	7.2	7.1	6.8	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.8	0.7	0.8	1.2	0.7	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.6	0.6	0.5 未満	1.2	0.7
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.44	—	—	0.26	—	—	0.48	—	—	0.51	—	—	0.26	0.51	0.42
導電率	μS/cm	63	67	66	67	77	75	74	75	75	72	70	66	63	77	71

令和5年度 浄水水質検査結果

横田地区 / 五反田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.14	—	—	0.06	—	—	0.06 未満	0.14	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	0.005	0.003
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.002	0.001
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	10.3	10.3	9.7	8.5	8.4	8	8.2	8.5	8.7	9.4	9.2	9.2	8	10.3	9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	31.1	31.1
蒸発残留物	mg/L	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	68	68
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3 未満	0.5	0.3	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.5	0.4
pH値		6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.33	—	—	0.39	—	—	0.29	—	—	0.37	—	—	0.29	0.39	0.34
導電率	μS/cm	108	111	107	107	112	114	115	111	110	120	117	115	107	120	112

令和5年度 浄水水質検査結果

横田地区 / 稲原管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.11	—	—	0.15	—	—	0.3	—	—	0.11	—	—	0.11	0.3	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.006	—	—	0.014	—	—	0.01	—	—	0.006	—	—	0.006	0.014	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	0.006	0.005
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.009	—	—	0.019	—	—	0.016	—	—	0.009	—	—	0.009	0.019	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.006	0.007	0.006
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	0.005	0.004
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	5.8	5.3	5.7	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3	5.1	5.5	5.6	5.5	5.1	5.8	5.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	1	0.7
pH値		7.2	7.1	7.1	7	7.1	7	7	7	7	7.3	7.2	7.1	7	7.3	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5	0.7	0.7	1.3	1.7	0.9	0.7	1	0.7	0.8	0.7	0.5	1.7	0.8
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.08	—	—	0.57	—	—	0.31	—	—	0.76	—	—	0.08	0.76	0.43
導電率	μS/cm	43	43	43	45	46	45	49	49	49	48	45	44	43	49	46

令和5年度 浄水水質検査結果

横田地区 / 横田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	—	—	0.45	—	—	0.34	—	—	0.66	—	—	0.34	0.66	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.08	—	—	0.15	—	—	0.31	—	—	0.14	—	—	0.08	0.31	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.003	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003	0.008	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.003
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.005	0.007	0.006
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	—	—	0.02	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005 未満	0.007	0.006
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	—	—	8.1	—	—	9.6	—	—	10.3	—	—	8.1	10.3	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	13.6	12.4	13.6	12.2	14.1	12.8	13.2	13.3	13.7	15.6	17.6	14.7	12.2	17.6	13.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	16.3	—	—	17.7	—	—	19.1	—	—	18.7	—	—	16.3	19.1	17.9
蒸発残留物	mg/L	63	—	—	66	—	—	63	—	—	61	—	—	61	66	63
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3 未満	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 未満	0.5	0.4
pH値		6.7	6.9	6.8	6.8	7	7	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	7.1	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1
残留塩素(参考値)	mg/L	0.68	—	—	0.32	—	—	0.54	—	—	0.51	—	—	0.32	0.68	0.51
導電率	μS/cm	97	78	87	85	103	93	96	96	98	97	101	88	78	103	93

令和5年度 浄水水質検査結果
三井野地区 / 三井野管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.1	—	—	0.08	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	0.1	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.006	—	—	0.003	—	—	0.01	—	—	0.007	—	—	0.003	0.01	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.006	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.011	—	—	0.005	—	—	0.016	—	—	0.012	—	—	0.005	0.016	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	—	—	0.002 未満	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.002 未満	0.007	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	0.005	0.004
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	4.6	4.3	4.3	4.2	4.6	4.3	4.4	4.5	4.3	4	4.1	4.2	4	4.6	4.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.9	0.5
pH値		6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	7	7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	7	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5	0.5 未満	0.6	0.9	1.5	1.3	1	1.5	1.2	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	1.5	0.9
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.31	—	—	0.84	—	—	0.05	—	—	0.16	—	—	0.05	0.84	0.34
導電率	μS/cm	33	32	32	34	34	34	36	37	36	34	32	32	32	37	34

令和5年度 浄水水質検査結果

大馬木地区 / 大峠管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.13	—	—	0.21	—	—	0.31	—	—	0.16	—	—	0.13	0.31	0.2
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.003	—	—	0.01	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	0.01	0.004
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	0.007	0.004
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.005	—	—	0.015	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.002	0.015	0.007
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	0.007	0.004
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	0.004	0.003
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	5	4.9	5.1	5.3	5.7	5.5	5.1	5.4	5.1	4.9	4.8	5	4.8	5.7	5.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5
pH値		6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.9	0.7	1.1	1	1.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5 未満	0.5 未満	1.5	0.8
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.52	—	—	—	0.5	—	—	0.52	—	—	0.56	—	—	0.5	0.56
導電率	μS/cm	38	39	39	42	44	46	44	44	43	39	37	39	37	46	41

令和5年度 浄水水質検査結果

大馬木地区 / 大畝管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.35	0.35
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.11	—	—	0.06	—	—	0.06	0.11	0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.006	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	0.01	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	0.006	0.004
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.008	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.005	0.014	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	0.007	0.005
ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.004	0.003
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	6.3	6	6	5.5	6.8	5.9	5.8	6.4	6.1	5.7	6.1	6.3	5.5	6.8	6.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.6	9.6
蒸発残留物	mg/L	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36	36
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.9	1	0.9	0.7	1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1	0.8
pH値		6.8	6.8	6.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6	6.9	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1.3	1	1	1.2	2.9	1.4	1.1	1	1.3	1.2	1	0.8	0.8	2.9	1.3
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.28	—	—	0.21	—	—	0.24	—	—	0.26	—	—	0.21	0.28	0.25
導電率	μS/cm	53	52	53	52	65	59	59	62	57	49	48	48	48	65	55

令和5年度 浄水水質検査結果

大馬木地区 / 堅田管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.61	0.61	0.61
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.16	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	0.16	0.09
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.015	0.015
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	6.8	8.9	9.2	8.1	9	8.4	6.6	6.5	6.5	6.6	6.9	7	6.5	9.2	7.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	14.8	14.8
蒸発残留物	mg/L	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	42	42
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3
pH値		6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.26	—	—	0.29	—	—	0.34	—	—	0.33	—	—	0.26	0.34	0.31
導電率	μS/cm	62	78	81	81	89	88	75	70	68	68	70	70	62	89	75

令和5年度 浄水水質検査結果

雨川地区 / 雨川管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29	0.29	0.29
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg/L	0.14	—	—	0.23	—	—	0.52	—	—	0.31	—	—	0.14	0.52	0.3
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.006	—	—	0.013	—	—	0.01	—	—	0.006	—	—	0.006	0.013	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	—	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.004	0.009	0.006
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.009	—	—	0.018	—	—	0.015	—	—	0.009	—	—	0.009	0.018	0.013
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.003	0.007	0.005
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	0.005	0.004
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg/L	5.8	5.4	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	6.1	5.6	5.8	5.7	5.7	5.4	6.1	5.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
蒸発残留物	mg/L	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	36	36
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	1	0.7
pH値		7.1	7.1	6.9	6.9	7	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	6.9	7.2	7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.6	0.6	0.7	0.8	1	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5 未満	1	0.7
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.71	—	—	0.64	—	—	0.65	—	—	0.66	—	—	0.64	0.71	0.67
導電率	μS/cm	45	43	44	47	48	49	52	52	52	50	48	46	43	52	48

令和5年度 浄水水質検査結果
小馬木地区 / 木屋谷管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個／mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム化合物	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48	0.48	0.48
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
四塩化炭素	mg／L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
ジクロロメタン	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	mg／L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	mg／L	0.1	—	—	0.16	—	—	0.23	—	—	0.14	—	—	0.1	0.23	0.16
クロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg／L	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.003	0.002
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg／L	0.004	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.001	—	—	0.001	0.008	0.005
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.003	0.002
ブロモホルム	mg／L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015	0.015	0.015
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.04	—	—	0.03	—	—	0.06	—	—	0.08	—	—	0.03	0.08	0.05
鉄及びその化合物	mg／L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	mg／L	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.007
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.9
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	mg／L	9.1	8.4	8.5	8.2	9	8.7	8.8	9	8.8	8.4	8.4	8.4	8.2	9.1	8.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	22.8	22.8
蒸発残留物	mg／L	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	61	61
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg／L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	mg／L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3
pH値		7	7	7	7	7.3	7.1	7.2	7.2	7	7.1	7.2	7	7	7.3	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg／L	0.29	—	—	0.34	—	—	0.29	—	—	0.36	—	—	0.29	0.36	0.32
導電率	μS／cm	87	90	97	100	114	114	118	113	107	102	100	92	87	118	103

令和5年度 浄水水質検査結果

小馬木地区 / 矢入管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.08	—	—	0.24	—	—	0.28	—	—	0.13	—	—	0.08	0.28	0.18
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.014	—	—	0.02	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—	0.005	0.02	0.013
ジクロロ酢酸	mg/L	0.01	—	—	0.01	—	—	0.002 未満	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	0.01	0.006
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.017	—	—	0.022	—	—	0.02	—	—	0.008	—	—	0.008	0.022	0.017
トリクロロ酢酸	mg/L	0.01	—	—	0.011	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.006	0.012	0.01
ブromジクロロメタン	mg/L	0.003	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	0.005	0.003
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	5.7	5.6	5.6	5.5	5.8	6.3	5.9	6.2	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	6.3	5.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.8	1	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	1	0.7
pH値		6.9	6.8	6.9	6.6	6.9	6.7	6.9	6.9	7	6.9	6.9	7	6.6	7	6.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	1	0.8	1.3	1.8	1.6	1.5	1	0.9	1	0.6	0.7	0.8	0.6	1.8	1.1
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.32	—	—	0.62	—	—	0.19	—	—	0.32	—	—	0.19	0.62	0.36
導電率	μS/cm	46	47	48	48	50	52	52	52	51	48	46	47	46	52	49

令和5年度 浄水水質検査結果

八川地区 / 八川管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.15	—	—	0.1	—	—	0.06 未満	0.15	0.1
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.002	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.004	0.003
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002	0.01	0.005
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.004	0.002
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	6	5.7	5.7	5.4	6	5.9	5.7	6.1	5.7	6	5.7	5.8	5.4	6.1	5.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3
pH値		6.7	6.4	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.8	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.35	—	—	0.32	—	—	0.39	—	—	0.41	—	—	0.32	0.41	0.37
導電率	μS/cm	52	54	54	56	56	56	58	62	54	53	54	55	52	62	55

令和5年度 浄水水質検査結果

島上地区 / 竹崎管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.13	—	—	0.15	—	—	0.25	—	—	0.13	—	—	0.13	0.25	0.17
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.012	—	—	0.028	—	—	0.01	—	—	0.005	—	—	0.005	0.028	0.014
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002 未満	—	—	0.003	—	—	0.002 未満	0.006	0.004
ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.02	—	—	0.04	—	—	0.021	—	—	0.011	—	—	0.011	0.04	0.023
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	—	—	0.016	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.005	0.016	0.009
ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	—	—	0.01	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.004	0.01	0.007
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	7	7	7	6.7	7.4	7.1	6.9	7.3	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	7.4	7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6
pH値		7.1	6.9	7.1	6.9	7.2	7.1	7.1	7	7.2	7.2	7.1	7	6.9	7.2	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.6	0.5 未満	0.7	1.3	0.6	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.6	0.5 未満	0.5 未満	1.3	0.6
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.48	—	—	0.05	—	—	0.3	—	—	0.54	—	—	0.05	0.54	0.34
導電率	μS/cm	61	62	61	62	62	64	64	66	65	61	61	63	61	66	63

令和5年度 浄水水質検査結果

大谷地区 / 大谷管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.12	—	—	0.1	—	—	0.3	—	—	0.26	—	—	0.1	0.3	0.2
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002	0.002
クロロホルム	mg/L	0.019	—	—	0.023	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.008	0.023	0.016
ジクロロ酢酸	mg/L	0.015	—	—	0.015	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.005	0.015	0.011
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.002
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.025	—	—	0.033	—	—	0.021	—	—	0.013	—	—	0.013	0.033	0.023
トリクロロ酢酸	mg/L	0.017	—	—	0.017	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.009	0.017	0.014
ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.004	0.008	0.006
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	8.4	8.6	8.2	8	8.6	8.3	8.7	8.4	8.3	9	8.5	8.6	8	9	8.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7
pH値		7.3	7.2	7.1	7	7.2	7	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7	7.3	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.7	0.5 未満	0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5
濁度	度	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1
残留塩素(参考値)	mg/L	1.5	—	—	0.97	—	—	1.6	—	—	1.6	—	—	0.97	1.6	1.4
導電率	μS/cm	69	70	71	74	75	76	76	75	75	74	71	70	69	76	73

令和5年度 浄水水質検査結果

八川第二地区 / 坂根管末

分析項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.32	—	—	0.32	—	—	0.32	—	—	0.37	—	—	0.32	0.37	0.33
ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1, 4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.08	—	—	0.27	—	—	0.17	—	—	0.19	—	—	0.08	0.27	0.18
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	28.5	28.5
マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	7.5	7.7	8	8	8	7.8	7.9	8.1	7.9	7.7	7.6	7.7	7.5	8.1	7.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	108	—	—	114	—	—	114	—	—	105	—	—	105	114	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値		7.4	7.5	7.5	7.2	7.8	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2	7.8	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素(参考値)	mg/L	0.28	—	—	0.25	—	—	0.34	—	—	0.41	—	—	0.25	0.41	0.32
導電率	μS/cm	162	164	166	171	168	165	166	166	164	167	166	164	162	171	166